

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
DEI PRODOTTI E IMPIANTI – Ex ISPESL

Classificazione:
Processo:
Macroattività:
Attività:
Tipologia:
Fascicolo:
Sottofascicolo:

I.S.P.E.S.L.
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti
23 GEN. 2012
A00-09/00 00288 / 12 Corrispondenza in - A / R

Ai Dipartimento INAIL – Ex ISPESL di Torino

e p.c.: Ai Dipartimenti territoriali INAIL Ex ISPESL

LORO SEDI

OGGETTO: Quesito su applicazione Raccolta R – Ed. 2009.

Si fa seguito alla richiesta inviata con nota n. 8742 del 12 settembre 2011 in merito ad un chiarimento sugli impianti di cui al Cap. R.3.D punto 2.2.

In particolare nel quesito si chiede su quale organo finale di controllo agiscano i dispositivi previsti alle lettere c) e d) del punto 2.2.1 del Cap. R.3.D nel caso in cui si preveda l'alternativa alla lettera g) del citato punto.

Al riguardo si specifica che i dispositivi previsti in alternativa alle valvole di cui al punto g), (valvola di intercettazione del fluido primario ad azione positiva o sistema di intercettazione del fluido primario), essendo dispositivi di sicurezza certificati/omologati nel loro insieme, devono risultare distinti dagli organi finali di intercettazione di cui ai punti c) e d). Inoltre tali dispositivi devono rispondere ai punti 5 e 6 del Cap. R.2.A.

Per quanto sopra esposto si concorda con la soluzione proposta da codesto Dipartimento.

Vista l'importanza della tematica trattata si invia la presente, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti territoriali Ex ISPESL in indirizzo.

FDT/

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. ing. Paolo GIACOBBO SCAVO)